



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 37/2016

pro
Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava

NA VÝROBEK Protipožární bezpečnostní dveře LUME EXTRA Safety
(identifikace): s polodrážkou v ocelové zárubni s těsněním nebo bez těsnění
z plechu tloušťky 1,5 mm
Protipožární bezpečnostní dveře LUME EXTRA Safety (s akustickou výplní)
s polodrážkou v ocelové zárubni s těsněním nebo bez těsnění
z plechu tloušťky 1,5 mm
v provedení s deklarovanou třídou požární odolnosti EI₂ 30-C4 / EW 30-C4
jmenovité výšky 1970 mm (celková výška dveří 1985 mm) až 2110 mm (celková
výška dveří 2125 mm), jmenovité šířky 600 mm (celková šířka dveří 650 mm) až
1000 mm (celková šířka dveří 1050 mm)
nebo směrem ven z chráněného prostoru
výrobce Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava
CZ-CPA 25.12.10

KLASIFIKACE Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu 5 ČSN EN ISO/IEC
(výrobku): 17067:2014 a certifikačního postupu NBÚ – verze 2012

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu RC 2

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 709/2015 vydaným ČIA
dne 19. října 2015 na základě certifikačního protokolu č. C 251/2015

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 14. 01. 2016

Datum účinnosti: 14. 01. 2016
Platnost dokumentu do: 14. 01. 2019

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.