



**TREZOR TEST s.r.o.**  
**Na Vršku 67, 250 67 Klecany**

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025  
AKREDITOVANÝ ČESKÝM  
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

# CERTIFIKÁT SHODY

**Evidenční číslo: TT – 1/2019**

**pro**  
**Masonite CZ spol. s r.o.**  
**Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava**

**NA VÝROBEK**  
(identifikace):

Protipožární bezpečnostní dveře LUME EXTRA SAFETY  
Protipožární bezpečnostní akustické dveře  
LUME EXTRA SAFETY ACCOUSTIC  
v ocelové jednodílné zárubni KOOPERATIVA  
typ YHxxxDV xxxP(L) – viz Příloha č. 1  
v ocelové dvoudílné zárubni KOOPERATIVA  
typ AHSxxxDV xxxP(L) – viz Příloha č. 1  
z plechu tloušťky 1,5 mm  
jmenovité výšky 1970 mm (celková výška dveří 1985 mm) až 2110 mm (celková  
výška dveří 2125 mm), jmenovité šířky 600 mm (celková šířka dveří 650 mm) až  
1000 mm (celková šířka dveří 1050 mm)  
jednokřídlově ručně ovládané dveře otevírané směrem  
do chráněného prostoru nebo směrem ven z chráněného prostoru  
výrobce Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava  
CZ-CPA 25.12.10

**KLASIFIKACE**  
(výrobku):

Předmětný výrobek dle certifikačního schématu 5 podle ČSN EN ISO/IEC  
17067:2014 a certifikačního postupu NBÚ

ve shodě s požadavky kladenými na

## *bezpečnostní třídu RC 2*

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 234/2018 vydaným ČIA  
dne 10. května 2018 na základě certifikačního protokolu č. C 283/2018.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 10. 01. 2019

Datum účinnosti: 15. 01. 2019

Platnost dokumentu do: 15. 01. 2022



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.